

Łaziska Górne dnia 28.02.2013 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2013-2

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rewitalizację zdegradowanego terenu rekreacyjnego w ramach projektu remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu „Żabka” w Łaziskach Górnych**”, znak sprawy: ZP.271.4.2013, zadano pytania. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

**Pytanie 1 :**

Proszę o podanie wymiarów kładki łukowej i zestawienia materiałów oraz sposób montażu.

**Odpowiedź:**

Długość kładki 7,0 m, szerokość 3,4m;  
Barierka ochronna o wys. 1,1m i długości 10,0mb; drewno klejone wypełnione szkłem P6B;  
Materiał podestu kładki: drewno egzotyczne odporne na warunki atmosferyczne;

Dodatkowo zamawiający przedkłada załącznik nr 15 „Koncepcja mostu” .

**Pytanie 2**

Co to jest szkło bezpieczne? Proszę o podanie parametrów szyby.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć szkło P6B. Są to szyby o zwiększonej odporności na włamanie mogą zastąpić okratowanie z prętów stalowych o średnicy 12 mm.

**Pytanie 3**

Czy drewno klejone warstwowo ma być wodoodporne?

**Odpowiedź:**

Tak, musi być wodoodporne.



Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu jw., zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie uległa treść następujących załączników do SIWZ:

- Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia – pkt. I.1.
- Załącznik nr 2 Mapa sytuacyjna
- Załącznik nr 3 „Zbiorcze szacunkowe zestawienie”,
- Załącznik nr 13 i 14 – Specyfikacja techniczna - część 2, rysunek nr 144/B/A 118

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję aktualnie obowiązujące załączniki do SIWZ:

- zaktualizowany zał. nr 1 Przedmiot zamówienia
- zaktualizowany zał. nr 2 Mapa sytuacyjna
- zaktualizowany zał. nr 3 „Zbiorcze szacunkowe zestawienie”,
- zaktualizowany rysunek nr -144/B/A 118 Zał. nr 13 i 14 Specyfikacja techniczna - część 2

Dodatkowo zamawiający przedkłada załącznik nr 13 i 14 – Specyfikacja techniczna – część 4, rysunek nr 144 B/A 115.

Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych **zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2013 r. do godziny 10:00, natomiast termin otwarcia ofert ustala się na dzień 12.03.2013 r. na godzinę 10:30.**

W związku z powyższym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1. W punkcie 10.2 SIWZ skreśla się słowa: „do dnia 04.03.2013 r. do godz. 10:00”, a wpisuje się słowa: „**do dnia 12.03.2013 r. do godz. 10:00**”,
2. W punkcie 12.9 SIWZ skreśla się słowa: „nie otwierać przed 04.03.2013 r. godz. 10:30”, a wpisuje się słowa: „**nie otwierać przed dniem 12.03.2013 r. godz. 10:30**”.
3. W punkcie 13.1 SIWZ skreśla się słowa: „do dnia 04.02.2013 r. do godz. 10:00”, a wpisuje się słowa: „**do dnia 12.03.2013 r. do godz. 10:00**”.
4. W punkcie 13.3 SIWZ skreśla się słowa: „w dniu 04.03.2013 r. o godz. 10.30”, a wpisuje się słowa „**w dniu 12.03.2013 r. o godz. 10.30**”,

**Załączniki:**

- zaktualizowany zał. nr 1 Przedmiot zamówienia,
- zaktualizowany zał. nr 2 Mapa sytuacyjna,
- zaktualizowany zał. nr 3 „Zbiorcze szacunkowe zestawienie”
- zaktualizowany zał. nr 13 i 14 Specyfikacja techniczna - część 2 rysunek nr -144/B/A 118
- załącznik nr 13 i 14 – Specyfikacja techniczna – część 4, rysunek nr 144 B/A 115
- załącznik nr 15 „Koncepcja mostu”

**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr inż. Aleksander Wyręga