

4.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.ZASILANIE

1.Kabel YKY 1x35 mm ²	m	60
2.Kabel YKYżo 5x25 mm ²	m	8
3.Tablica rozdzielcza TG+TOZ (rys. nr 2 i E-16 wg odrębnego opracowania)	kpl	1
4.Tablica rozdzielcza TP	szt	1
5.Tablice wyłącznika głównego T-WPP	szt	1
6.Rura PCV 60	m	8
7.Rura PCV 75	m	15
8.Przewód HDGs 3x1,5 mm ²	m	10
9.Przycisk przeciwpożarowy GWP nt.	szt	1

2.PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI

10.Kabel YKYżo 4x70 mm ² (zasilanie)	m	10
11.Kabel YKYżo 5x16 mm ² (oświetlenie)	m	25
12.Kabel YKYżo 5x6 mm ² (oświetlenie + zasil.T-WC)	m	75
13.Mufa kablowa ZRM 2-70 mm ²	szt	1
14.Rura RVS 37	m	45
15.Rura RVS 47	m	15
16.Folia plastikowa	m ²	21,0
17.Piasek	m ³	2,31
18.Oznaczniki plastikowe	szt	17

3.INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

19.Przewód YDYżo 4x1,5 mm ²	m	155
20.Przewód YDYżo 3x1,5 mm ²	m	390
21.Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m	630
22.Przewód YDYżo 5x6,0 mm ²	m	50
23.Przewód YDYżo 5x2,5 mm ²	m	25
24.Oprawa świetlówkowa TCS 097/236IC P (Philips)	szt	18
25.Oprawa świetlówkowa TCS 097/236IC P z mod. ewakuac. 2h	szt	2
26.Oprawa świetlówkowa TCS 097/136IC P (Philips)	szt	26
27.Oprawa świetlówkowa TCS 097/136IC P z mod. ewakuac. 2h	szt	6
28.Oprawa świetlówkowa TCW 216/236HFP PI (Philips)	szt	2
29.Oprawa świetlówkowa TCW 216/136HFP PI (Philips)	szt	11
30.Oprawa świetlówkowa TCW 216/136HFP PI z mod. ew. 2h	szt	2
31.Oprawa Gondola FWG 200WH 2xPL-C 18W	szt	29
32.Oprawa FWC 120 1xPL-C 18W	szt	9
33.Moduł zasilania awaryjnego AL-TH 18-58/2H	szt	5
34.Wyłącznik 1-biegunowy pt IP44	szt	14
35.Przycisk „dzwonek” pt IP44	szt	1
36.Przełącznik świecznikowy pt	szt	7
37.Przełącznik świecznikowy pt IP44	szt	9
38.Przełącznik schodowy pt	szt	12
39.Przełącznik schodowy pt IP44	szt	2
40.Przełącznik krzyżowy pt	szt	1

41. Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe pt	szt	56
42. Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe pt IP44	szt	20
43. Puszka końcowa PK 60 z ramką 1-krotną pt	szt	122
44. Puszka rozgałęźna fi 80 pt z płytką odgałęźną 4x2,5 mm ²	szt	100
45. Puszka hermetyczna	szt	39
46. Dzwonek 230V	szt	1

4. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTERÓW

47. Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m	70
48. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do kanału 2P+Z 10/16A nr 074194 z kluczem nr 0502 99 (Mosaic)	szt	12
49. Uchwyt Mosaic 2M (0109 21) (Legrand)	szt	12
50. Kanał kablowy DLP 50x80 mm Legrand	kpl	4
50.1 Kanał kablowy DLP 50x80 mm (0104 12)	m	0,5
50.2 Pokrywa do kanału DLP (0105 01)	m	0,5
50.3 zaślepki końcowe do kanału DLP (0107 22)	szt	2

5. INSTALACJA W KOTŁOWNI

5.1. ZASILANIE

51. Rozdzielka RK	szt	1
52. Wyłącznik kotłowni WK	szt	1
53. Kabel YDYżo 5x4 mm ²	m	15
54. Rura RVS 37	m	15

5.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

55. Przewód YDYżo 3x1,5 mm ²	m	20
56. Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m	20
57. Oprawa świetlówkowa TCW 216/136 HFP PI (Philips)	szt	3
58. Oprawa Gondola FWG 200WH 2xPL-C 18W	szt	2
59. Wyłącznik hermetyczny 1-biegunowy	szt	1
60. Wyłącznik hermetyczny 2-biegunowy	szt	1
61. Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1-fazowe	szt	3
62. Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 24V	szt	1
63. Puszka hermetyczna	szt	5

5.3. ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

64. Przewód YDYżo 3x1,5 mm ²	m	20
65. Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m	30
66. Przewód YPMY 2x0,35 mm ²	m	50
67. Przewód YPMY 3x1 mm ²	m	25
68. Kanał kablowy KP 90x60	m	10
69. Listwa elektroinstalacyjna LS 40x25	m	7
70. Listwa elektroinstalacyjna LS 20x18	m	22
71. Kształtownik 22/1500 UO2	szt	1

6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

72. Przewód LY 25 mm ²	m	20
73. Przewód LY 6 mm ²	m	25

74.Rura RVS 28	m	20
75.Rura RVkL 16	m	25
76.Szyna wyrównawcza SW	szt	2
77.Obejmy na rury	szt	12

7.INSTALACJA ODGROMOWA

78.Drut ocynkowany DfeZn fi 8 mm	m	130
79.Złącze uniwersalne	szt	13
80.Złącze kontrolne	szt	4
81.Uchwyty dystansowe do wbijania	szt	65
82.Uchwyty dystansowe do klejenia	szt	35
83.Rura RVS 22	m	30
84.Bednarka ocynkowana 30x4 mm	m	100
85.Skrzynka zacisku kontrolnego 200x200	szt	4
86.Iglice stalowe ocynkowane 2,5 m z podstawą betonową	szt	2